



Překop / vjezd / podáňné uzaření pozemku SUS



Chodník Volný terén




- výkopová zemina (huťní po max. 20 cm vrstvách)
- pleťkové lože fr. D-4 (u kab. žlabů včetně jejich zásepy)
- kab. chránička KORUFLEX (VN - 160 mm, NN 110 mm)

- Legenda:**
- Nový AYKY 3x120-70mm'
 - Nový AYKY 4x70mm'
 - Nový AYKY 4x50mm'
 - Nový AYKY 4x25mm'
 - Nová pojistková skříň
 - Uzemnění
 - Chránička pr.110mm
 - Průvlak
 - Stávající elektroměr

- Rozhraní ploch
- Oplacení / zed
- Budovy
- Vstup na pozemek
- Zeleně
- Stávající kabelové vedení NN
- Stávající pojistková skříň NN


- Parcelní hranice
- Vnitřní kresba
- Parcelní číslo

přípojková skříň na objektu



SS 100/200/300 KVE4P-M do zdi


(3x4x PLN00, max. průřez 240 mm², výšok 50 mm)



SS 100 NKE1P-C pillar

(3x4x PLN00, max. průřez 240 mm², výšok 50 mm)

Důlna pilře bude vypořádkem do výšok 30cm nad rovní terén




SR 522/NKW2 pillar

(3x4x PLN00, max. průřez 240 mm², výšok 50 mm)




SR 622/NKW2 pillar

(3x4x PLN00, max. průřez 240 mm², výšok 50 mm)



Klad listů



Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V / TN - C
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 DLE PNE 33 0000-1 : NN - Cl. 3.3.2.5 -
 automatickým odpojením od zdroje v síťech TN
 Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2 : AAB, ABB, ADA,
 AF2, AN3, AQ3 PROSTOR VI - NEBEZPEČNÝ



	Investor:	ČEZ Distribuce a.s., Těpičská 874/8, 405 02, DMáň IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035	MILOSLAV KALCŮ Projektová elektro VN/NN Hůrka 1054, 278 01, Kralupy nad Vltavou IČO 10234845, DIČ CZ2607020638 tel: +420 315 762 013 (014) mobil: +420 832 495 238 email: r.kalco@elektro-kalco.cz www.elektro-kalco.cz
	Období výkonnosti:	Mořičá kabelového vedení NN 0,4kV - část 1.	
Skladový projektant:	Milošlav Kalců	Katastrální území:	Cerádice
Pracovní místo:	Milošlav Kalců	Pracovní místo:	Cerádice
LN-Cerádice rek.NN,kNN,PSR,PPS dem.		Číslo stavby:	IE-12-4007370
		Stavba:	09/2021
		Stupeň projektu:	DUR
		Měřítko:	1:500
		Formát:	1x A1
		Číslo listu:	C2.1